

Pitanja vezana uz postupak:

Predmet nabave: Izmjena filtera u ventilacijskom sustavu operacijskih dvorana
Evidencijski broj nabave: 009-036-177-2023-EBV

- 1. Molim da za sve stavke specificirate materijal okvira filtera , MDF ili Aluminij.**

Materijal okvira: Aluminij

- 2. Molim da se produlji rok isporuke usluge na 4 tjedna zbog dobave HEPA filtera iz tvornice te planiranja servisa.**

Zbog hitnosti izvršenja usluge rok nije moguće produljiti.